ALCALDÍA DE COCHABAMBA

Cocha somos progreso

RECIBIDO DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 22 SEP. 2022 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Cochabamba, 21 de septiembre de 2022
D.I.M.B. N° 3800/2022

A: Lic. Linda Lesly Santivañez Rodriguez
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (RPA)

VÍA: Ing. Gustavo Navia Mallo
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Ing. Gustavo O. Navia Mallo
Secretario de Desarrollo Infraestructura Territorial
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Rene Quiroga Viscarra
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Rene Quiroga Viscarra
Dirección de Obras Públicas
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DE: Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

REF.: INFORME TÉCNICO Y SOLICITUD DE ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN "ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE BAÑO Y MADERA ROBLE (21-0000-034)" CON CUCE 22-1301-00-1252757-1-1

De mi consideración:

El Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, para la ejecución de Proyectos de Asfalto llevo adelante el Proceso de contratación: **"ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE BAÑO Y MADERA ROBLE (21-0000-034)"** con CUCE: **22-1301-00-1252757-1-1**, para el cual solicita la *anulación del Proceso de Contratación* con Hoja de Ruta N° Gral: **51091** – Gestión 2022, respaldados en el *"Articulo 28 (Cancelación Suspensión y **Anulación del Proceso de Contratación**) párrafo IV (**La anulación hasta el vicio más antiguo**, en el caso de que desvirtúen la legalidad y validez del proceso, procederá cuando se determine) inciso **b) Error en el DBC publicado, del Decreto Supremo N° 0181**".*

Seguro de contar con su atención a la brevedad, me despido con las consideraciones del caso.

Atentamente. -

Ing. Mario Rodrigo Terán Sejas
Jefe de Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

O.E.V./RNB
c.c. Archivo

INFORME TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN PARA ANULACIÓN DEL PROCESO: "ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE BAÑO Y MADERA ROBLE (21-0000-034)"

1.- ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), a través del Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios viene realizando varias actividades de mantenimiento de Unidades Educativas del Municipio.

Por tal motivo, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba convoca a proveedores a la presentación de propuestas para el proceso: "ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE BAÑO Y MADERA ROBLE (21-0000-034)".

2.- OBJETIVO

El objetivo es la ADQUISICIÓN DE PINTURAS, TINTES, BARNIZ, MASILLA Y PIGMENTOS entre otros para realizar el mantenimiento a las Unidades Educativas de Municipio inscritos en el POA 2022.

3.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Habiéndose establecido que el proceso de contratación: **"ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE BAÑO Y MADERA ROBLE (21-0000-034)" Primera Convocatoria - Primera Publicación con CUCE: 22-1301-00-1252757-1-1**, con apertura de propuesta en fecha 09 de septiembre de 2022 a hrs 08:00.

En el proceso de Contratación **"ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE BAÑO Y MADERA ROBLE (21-0000-034)"** se ha evidenciado un error en el DBC, al momento de elaborar la especificación técnica por lo que a fin de subsanar el mismo se solicita la anulación del proceso de referencia en virtud a las siguientes observaciones:

DICE:

Nº	DESCRIPCIÓN
1	**PUERTAS DE BAÑO 0.7M X 1.90M x 1 1/2" CON MARCO** • Puerta de madera roble 0.70m x 1.90 m rebaje de 1 1/2" con marco 2"x3" de roble • Deberá incluir bisagras 4" simple – 3 piezas por cada puerta, y demás quincallería necesaria para el buen funcionamiento. • La madera a utilizar para la fabricación de las puertas deberá ser secada y tratada adecuadamente para protegerla de termitas. La puerta deberá estar lijada, barnizada y libre de termitas. Con empalmes en cruce de Z en los tableros (hembra y macho) • El modelo y color de las puertas será a elección de la entidad convocante. **PROCEDENCIA: INDICAR**

DEBE DECIR:

Nº	DESCRIPCIÓN
1	**PUERTAS DE BAÑO 0,7M X 1,90M x 1 1/2" CON MARCO** • Puerta de madera roble 0.70m x 1.90 m rebaje de 1 1/2" con marco 2"x3" de roble • Deberá incluir bisagras 4" simple – 3 piezas por cada puerta, y demás quincallería necesaria para el buen funcionamiento. • También deberá incluir chapas en cada puerta • La madera a utilizar para la fabricación de las puertas deberá ser secada y tratada adecuadamente para protegerla de termitas. La puerta deberá estar lijada, barnizada y libre de termitas. Con empalmes en cruce de Z en los tableros (hembra y macho) • El modelo y color de las puertas será a elección de la entidad convocante. **PROCEDENCIA: INDICAR**

NOTA. *– cabe aclarar que en el Ítem N°1 no se solicitó la inclusión de las chapas en cada puerta.*

En este sentido el Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios solicita la ***anulación del presente proceso de contratación hasta el vicio más antiguo.***

4.- CONCLUSIÓN

En tal sentido se ***solicita*** muy respetuosamente a su autoridad instruya a quien corresponda proceda a la ***Anulación*** del proceso de Contratación **"ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE BAÑO Y MADERA ROBLE (21-0000-034)" Primera Convocatoria - Primera Publicación con CUCE: 22-1301-00-1252757-1-1** y Hoja de Ruta Nro. 51091 gestión 2022, En aplicación al Artículo 28 (Cancelación Suspensión y Anulación del proceso de Contratación) Párrafo IV (**La anulación hasta el vicio más antiguo**, en el caso de que desvirtúen la legalidad y validez del proceso, procederá cuando se determine:) inciso **b) Error en el DBC publicado**, del Decreto Supremo N° 0181

Es cuanto se informa para los fines consiguientes.

Ing. Mario Rodrigo Terán Salas
Jefe de Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

ALCALDÍA DE
COCHABAMBA

Nro IMB :001148
Nro Gral :084429

Usuario Impr: vsanabria4
Fecha Impr: 22/09/2022 14:51:31

HOJA DE RUTA

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SOLICITANTE: ING MARIO RODRIGO TERAN SEJAS
BENEFICIARIO:
REFERENCIA: INFORME TECNICO Y SOLICITUD DE ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION "ADQUISICION DE PUERTAS DE BAñO Y MADERA ROBLE (21-0000-034)" CON CUCE 22-1301-00-1252757-1-1

GESTIÓN: 2022
CARNET IDENTIDAD:
FECHA: 22-09-2022
CITE: DIMB Nº 3800/2022
PRIORIDAD: URGENTE
CODIGO TRIBUTARIO:
FOJAS: 3

OBSERVACIÓN:

UNIDAD ORIGEN	UNIDAD DESTINO	FECHA EMISIÓN	FECHA RECEPCION	INSTRUCCIÓN (MOTIVO)	FIRMA
INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS SANABRIA FERNANDEZ VIRGINIA	DIR CONTRATACIONES UCHANI SOLIZ JERSONN NESTOR	22-09-2022 14:47:53		REMITE DIMB Nº 3800/2022, PARA SU ATENCION A LA BREVEDAD FS. 3	Ing. Mario Rodrigo Teran Sejas Jefe de Depto. de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

1. INSPECCIONAR E INFORMAR
2. A SU CONOCIMIENTO Y RESOLUCION
3. DAR CURSO
4. COORDINAR CON:
5. PARA SU ...
6. ELABORAR BORRADOR DE:
7 INFORME DOCUMENTADO
8. ADJUNTAR ANTECEDENTES
9. TRANSCRIBIR A :
10. ARCHIVAR FOJAS
11. PARA SU SEGUIMIENTO:
12. ADJUNTAR ANTECEDENTES