COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

0 6395

RECIBIDO
11 SET. 2019
Secretaria de Desarrollo Humano
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

Cochabamba, 09 de septiembre de 2019
D.I.M.B. Cite Nº 3467/2019

A: Dra. Inés Jenny Rivero Terán
SECRETARIA MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

VÍA: Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
Ing. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DE: Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DPTO. INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
Arq. Dainor Antezana Angulo
JEFE DE DIVISION 1 DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

REF.: RESPUESTA A SOLICITUD DE MEJORAS EN LA COCINETA CON RELACION AL DESAGUE DE AGUAS RESIDUALES

De mi mayor consideración:

A través de la presente me dirijo a usted, en atención a nota con hoja de ruta **Nro. DSC: 000351 - NRO. GRAL.: 051490**, referente a la solicitud de **mejoras en la cocineta con relación al desagüe de aguas residuales**, al respecto se informa que se realizó la inspección correspondiente donde se detectaron las siguientes necesidades:

- *Independizar el desagüe pluvial con el alcantarillado*
- *Cambio de tubería Nº6 `para el desagüe*
- *Cambio de tubería de alcantarillado tubería N.º A6*
- *Construcción de cámaras 1er y 2do patio*

Por tanto, dichos trabajos, serán iniciados al finalizar el mes de septiembre de la presente gestión.
Es cuanto se informa para su conocimiento y fines consiguientes.
Atentamente.

Arq. Dainor I. Antezana A.
JEFE DE DIVISION 1
DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB. AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL
SE STRIA. DE DESARROLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DAA/ETC
C.C. Archivo

1601

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL MUNICIPAL

0 0394

Nº: 005115
Fecha: 02 09 19

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
RECIBIDO
05 SET. 2019
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

De: Ing. Juan L. Terrazas Claros

A: ( ) Obras Públicas ( ) Gestión de Obras Contratadas ( ) Administración de Proyectos ( ) Fiscalización ( ) Otros

PROVEIDO:

Ing. Pacheco.

Para su consideracion dando prioridad urgente

ISIS
RECIBIDO
04 SET. 2019
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DE : Ing Pacheco

P.I. Ing Carmen

P/ Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Fecha de Recibido: ..... Fecha de .....

PROVEIDO: favor para su atencion. segun acompaña con folmero.
arq Daimer Antygana coordinar

RECIBIDO

Arq Daimer.

Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB. AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Atender solicitud segun corresponda

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Nro DSC :000351 0393

NRO GRAL :051490

Usuario Impr: aseguridad

Fecha Impr : 02/09/2019 14:48:33

HOJA DE RUTA

Institución: DIR SEGURIDAD CIUDADANA

Solicitante : TCNL. JUAN VLADIMIR CESPEDES SANCHEZ

Beneficiario : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO

Referencia : INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCV

Observacion :

Gestión: 2019

Carnet Ident :

Fecha : 15/07/2019

Cite : D.S.C Nº 822/2

Fojas : 5

Prioridad : URGENTE

Codigo Tributario :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	15/07/2019 16:48:43	17/07/2019 10:52:25	INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCVcon Fs.5	
SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	17/07/2019 10:53:06	26/07/2019 07:51:06	A SU ATENCION RESPUESPUESTA A NOTA D.S.C. N° 822/2019con Fs.6	
DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	26/07/2019 07:52:57	30/07/2019 17:53:47	SE REMITE CITE D.S.C. Nº875/19 PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES CONSIGUIENTEScon Fs.10	
SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	GESTION DE RIESGOS DESAGUES PLUVIALES Y GESTION DEL RIEGO ADMINISTRADOR	30/07/2019 17:56:56	14/08/2019 11:26:11	PARA SU CONSIDERACIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE SDIT 4295con Fs.11	
GESTION DE RIESGOS DESAGUES PLUVIALES Y GESTION DEL RIEGO ADMINISTRADOR	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	15/08/2019 16:40:36	16/08/2019 13:28:16	RESPUESTA INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FLCVcon Fs.13	
SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	16/08/2019 13:29:26	02/09/2019 14:44:06	RESPUESTA INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FLCVcon Fs.14	
DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	02/09/2019 14:46:47		SE REMITE CITE D.S.C. Nº 1078 PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES CONSIGUIENTEScon Fs.16	

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
4. Coordinar con :
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12.Para su instrucción

.....

.....

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

0 0392

Cochabamba, 28 de agosto del 2019
D.S.C. Nº 1078/2019

A : Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

VÍA : Dra. Inés Jenny Rivero Terán
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DESARROLLO HUMANO

Dra. Inés Jenny Rivero Terán
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

VÍA : Tcnl. DEAP. Juan Vladimir Céspedes Sánchez
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

DE : Arq. Rodrigo Terrazas Sejas
AUXILIAR 1 – DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA

Ref. : **SOLICITUD DE MEJORAS EN LA COCINETA CON RELACION AL DESAGÜE DE AGUAS RESIDUALES.**

De mi mayor consideración.

Mediante nota CITE-PINF Nº459/19 de 5 de julio del presente, el Depto. de Promoción a la Infancia pone en conocimiento de esta Dirección que el alcantarillado del edificio municipal que se encuentra en la calle baptista entre calle Ecuador y calle Colombia en la cual actualmente funciona el Depto. de Promoción a la Infancia y la FELCV se encuentra con problemas en el alcantarillado el cual colapso en reiteradas ocasiones debido a que se vierten las aguas residuales de cocina directamente al desagüe del tercer patio.

En conocimiento de la nota U.G.R. Nº 1223/2019, en la cual informa que se detectó "*mal uso que se le da al sistema sanitario ya que la cocina del comedor carece por completo de los elementos necesarios para el mismo (lavaplatos, desengrasador, acometida al sistema de alcantarillado, etc.)*", así mismo sugiere a la Dirección de Seguridad Ciudadana realizar la gestión con el Departamento de Infraestructura para la mejora pertinente en la cocineta para evitar los colapsos que ocurren. Por lo expuesto y a fin de garantizar las condiciones adecuadas de salud e higiene en el trabajo; solicito respetuosamente a su autoridad que a través de la División de Mantenimiento de Infraestructura Municipal se viabilice una mejora a la cocineta con los trabajos pertinentes para proveer una solución técnica.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Arq. Rodrigo Terrazas Sejas
AUXILIAR 1
DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

RTS
cc. Arch

F

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

0 0391

Nro DSC :000351

NRO GRAL :051490

Usuario Impr: adesarrollo

Fecha Impr : 16/08/2019 13:29:27

HOJA DE RUTA

Institución: DIR SEGURIDAD CIUDADANA

Solicitante : TCNL. JUAN VLADIMIR CESPEDES SANCHEZ

Beneficiario : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO

Referencia : INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCV

Observacion :

Gestión: 2019

Carnet Ident :

Fecha : 15/07/2019

Cite : D.S.C Nº 822/2

Fojas : 5

Prioridad : **URGENTE**

Codigo Tributario :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	15/07/2019 16:48:43	17/07/2019 10:52:25	INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCVcon Fs.5	
SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	17/07/2019 10:53:06	26/07/2019 07:51:06	A SU ATENCION RESPUESPUESTA A NOTA D.S.C. N° 822/2019con Fs.6	
DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	26/07/2019 07:52:57	30/07/2019 17:53:47	SE REMITE CITE D.S.C. N°875/19 PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES CONSIGUIENTEScon Fs.10	
SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	GESTION DE RIESGOS DESAGUES PLUVIALES Y GESTION DEL RIEGO ADMINISTRADOR	30/07/2019 17:56:56	14/08/2019 11:26:11	PARA SU CONSIDERACIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE SDIT 4295con Fs.11	
GESTION DE RIESGOS DESAGUES PLUVIALES Y GESTION DEL RIEGO ADMINISTRADOR	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	15/08/2019 16:40:36	16/08/2019 13:28:16	RESPUESTA INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FLCVcon Fs.13	
SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	16/08/2019 13:29:26		RESPUESTA INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FLCVcon Fs.14	

Dra. Ines Jenny Guerra Terán
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
4. Coordinar con :
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12. Para su instrucción

.....

.....

REGISTRO
22 AGO. 2019

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Nro DSC :000351

NRO GRAL :051490

Page 1 of 1

Usuario Impr: adesagues

Fecha Impr : 14/08/2019 11:27:11

HOJA DE RUTA

Institución: DIR SEGURIDAD CIUDADANA

Solicitante : TCNL. JUAN VLADIMIR CESPEDES SANCHEZ

Beneficiario : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO

Referencia : INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCV

Observacion :

Gestión: 2019

Carnet Ident :

Fecha : 15/07/2019

Cite : D.S.C Nº 822/2

Fojas : 5

Prioridad : URGENTE

Codigo Tributario :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	15/07/2019 16:48:43	17/07/2019 10:52:25	INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCVcon Fs.5	
SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	17/07/2019 10:53:06	26/07/2019 07:51:06	A SU ATENCION RESPUESPUESTA A NOTA D.S.C. N° 822/2019con Fs.6	
DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	26/07/2019 07:52:57	30/07/2019 17:53:47	SE REMITE CITE D.S.C. Nº875/19 PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES CONSIGUIENTEScon Fs.10	
SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	GESTION DE RIESGOS DESAGUES PLUVIALES Y GESTION DEL RIEGO ADMINISTRADOR	30/07/2019 17:56:56	14/08/2019 11:26:11	PARA SU CONSIDERACIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE SDIT 4295con Fs.11	
GESTION DE RIESGOS DESAGUES PLUVIALES Y GESTION DEL RIEGO ADMINISTRADOR	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	14/08/2019 11:27:10		RESPUESTA SOLICITUD LIMPIEZA DE SISTEMA DESAGUE SANITARIO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE DESAGUEcon Fs.13	

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
4. Coordinar con :
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12. Para su instrucción

RECIBIDO

Cochabamba, 12 de agosto del 2019
U.G.R. Nº 1223/2019

A: Dra. Inés Jenny Rivero Terán
SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

VIA: Ing. Juan Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

DE: Ing. Carlos M. Echalar Pereira
JEFE DEPARTAMENTO GESTION DE RIESGOS
Gustavo Sejas Cortez
COORDINADOR 1 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

REF.: RESPUESTA SOLICITUD LIMPIEZA DE SISTEMA DESAGUE SANITARIO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE DESAGUE

De mi consideración:

En atención a Nota CITE D.S.C. Nº 875/19 en referencia sobre la limpieza de sistema desagüe sanitario y evaluación del sistema desagüe de la FELCV, el Depto. de Gestión de Riesgos informa que se realizó la evaluación del problema existente en el edificio municipal en la calle Baptista entre Ecuador y Colombia donde funciona el Depto. de promoción a la infancia y la FELCV, donde se pudo detectar el mal uso que se le da al sistema sanitario ya que la cocina del comedor carece por completo de los elementos necesarios para el mismo (lavaplatos, desgrasador, acometida al sistema de alcantarillado, etc.)

La UGR luego del estudio topográfico se compromete a mejorar el desagüe pluvial con la implementación de un sistema aislado que inicia en el tercer patio hasta la matriz de la calle Baptista. Asi mismo es necesario 52 metros de tubería de diámetro 8 pulgadas y 5 cámaras de inspección, lamentablemente estos elementos están en proceso de compra, una vez adquirido el producto el Dpto. atenderá lo solicitado.

Se sugiere a la Dirección de Seguridad Ciudadana, hacer gestión con el Dpto. de Infraestructura para el mantenimiento de edificios municipales y así procedan con las mejoras pertinentes en la cocineta de la Unidad y para evitar los colapsos que ocurren.

Sin otro particular es cuanto informo para su atención y fines consiguientes.

Atentamente.

Sr. Gustavo Sejas Cortez
COORDINADOR
GOB. AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Carlos M. Eduardo Peñaloza
JEFE DPTO. DE GESTION DE RIESGOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

CE/mr
CcArch.UGR

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Nro DSC :000354 0337

NRO GRAL :051490

Page 1 of 1

Usuario Impr. aseguridad

Fecha Impr : 26/07/2019 07:52:58

HOJA DE RUTA

Institución: DIR SEGURIDAD CIUDADANA

Gestión: 2019

Solicitante : TCNL. JUAN VLADIMIR CESPEDES SANCHEZ

Carnet Ident :

Fecha : 15/07/2019

Beneficiario : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO

Cite : D.S.C.Nº 822/2

Referencia : INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCV

Fojas : 6

Prioridad : URGENTE

Codigo Tributario :

Observacion :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	15/07/2019	17/07/2019	INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO	
SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	17/07/2019 10:53:06	26/07/2019 07:51:06	A SU ATENCION RESPUESTA A RUTA D.S.C. N 822/2019con Fs.8	
DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	26/07/2019 07.52.57		SE REMITE CITE D.S.C. Nº875/19 PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES CONSIGUIENTEScon Fs.10	

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
4. Coordinar con :
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12. Para su instrucción

.....

.....

RECIBIDO
23 JUL. 2019
Secretaría de Desarrollo Humano
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

0 0386

Cochabamba, 23 de julio del 2019
Cite D.S.C. Nº 875/2019

A : Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

VÍA : Dra. Inés Jenny Rivero Terán
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DESARROLLO HUMANO

Dra. Inés Jenny Rivero Terán
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

VÍA : Tcnl. DEAP. Juan Vladimir Céspedes Sánchez
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

DE : Arq. Rodrigo Terrazas Sejas
AUXILIAR 1 – DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA

Ref. : **SOLICITUD DE LIMPIEZA DE SISTEMA DESAGÜE SANITARIO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA FELCV**

De mi mayor consideración.

Mediante nota CITE-PINF Nº459/19 de 5 de julio del presente, el Depto. de Promoción a la Infancia pone en conocimiento de esta Dirección que el alcantarillado del edificio municipal que se encuentra en la calle baptista entre calle Ecuador y calle Colombia en la cual actualmente funciona el Depto. de Promoción a la Infancia y la FELCV se encuentra con problemas en el alcantarillado el cual colapso en reiteradas ocasiones debido a que se vierten las aguas residuales de cocina directamente al desagüe del tercer patio.

En fecha 9 de julio del presente, personal técnico de la Dirección de Seguridad Ciudadana realiza una inspección en la cual se verifica que en ambientes de la FELCV no se cuenta con instalaciones adecuadas para el desagüe de la cocina, también se evidencia que el desagüe pluvial y el desagüe sanitario comparten la misma red lo que provoca que se obstruya cuando la basura ingresa a la red por la coladera o rejilla del tercer patio.

En fecha 19 de julio del presente, se informa a esta Dirección vía telefónica que las cámaras del tercer patio volvieron a colapsar ocasionando el rebalse de residuos sólidos que constituyen un riesgo para la salud de funcionarios municipales que trabajan en dicha infraestructura.

0 0385

Por lo expuesto y a fin de garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene y bienestar en el trabajo; solicito respetuosamente a su autoridad que a través del Departamento de Infraestructura Mejoramiento de Barrios se viabilice una limpieza y desatasco del sistema de desagüe sanitario y una evaluación por parte del equipo técnico para proveer una solución técnica adecuada que dé solución a este problema.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Arq. Rodrigo Terrazas Sejas
AUXILIAR 1
DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

RTS
cc. Archi

0 033

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Nro DSC :000351

NRO GRAL :051490

Usuario Impr: adesarrollo

Fecha Impr : 17/07/2019 10:53:08

HOJA DE RUTA

Institución: DIR SEGURIDAD CIUDADANA

Solicitante : TCNL. JUAN VLADIMIR CESPEDES SANCHEZ

Beneficiario : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO

Referencia : INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCV

Observacion :

Gestión: 2019

Carnet Ident :

Fecha : 15/07/2019

Cite : D.S.C N° 822/2

Fojas : 5

Prioridad : URGENTE

Codigo Tributario :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	15/07/2019 16:48:43	17/07/2019 10:52:25	INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCVcon Fs.5	
SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	17/07/2019 10:53:06		A SU ATENCION RESPUESPUESTA A NOTA D.S.C. N° 822/2019con Fs.6	Dra. Inés Jenny Rivero Terán SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
4. Coordinar con :
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12. Para su instrucción

.....

.....

11:50

PERSONAL 1 ... 2019

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

0 0383

Cochabamba, 17 de julio 2019
STRIA.D.H. CITE No. 212/2019

A : Tcnl. DEAP Juan Vladimir Céspedes Sánchez
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

De : Dra. Jenny Rivero Terán
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Asunto: **DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO INSTALACIONES FELCV**

Después de un afectuoso saludo, y con referencia a su nota Cite DSC N° 822/2019 INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCV, sugiero a usted elaborar un informe y requerimiento de los trabajos necesarios a la Secretaría de Desarrollo de Infraestructura Territorial vía ésta Secretaría, en virtud a que el problema del alcantarillado en esas instalaciones reviste gravedad y se requerirá una inspección y evaluación del equipo de infraestructura. Una vez entregada la nota de solicitud, se realizarán las gestiones con el Secretario Municipal para su pronto cumplimiento.

Atentamente,

Dra. Ines Jenny Rivero Tera
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMAN
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

Ggl.
cc. Arch.
Adj. DSC 822/2019

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Nro DSC :000351

NRO GRAL :051490

Usuario Impr: aseguridad

Fecha Impr : 15/07/2019 16:52:00

HOJA DE RUTA

Institución: DIR SEGURIDAD CIUDADANA

Solicitante : TCNL. JUAN VLADIMIR CESPEDES SANCHEZ

Beneficiario : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO

Referencia : INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCV

Observacion :

Gestión: 2019

Carnet Ident :

Fecha : 15/07/2019

Cite : D.S.C Nº 822/2

Fojas : 5

Prioridad : URGENTE

Codigo Tributario :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
DIR SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA ADMIN	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO OFICIALIA ADMINISTRADOR	15/07/2019 16:48:43		INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCVcon Fs.5	

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
4. Coordinar con :
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12. Para su instrucción

.....

.....

RECIBIDO 15:59

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba, 15 de Julio de 2019
Cite D.S.C. N° 822/2019

A : Dra. Inés Jenny Rivero Terán
SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
VIA : Tcnl. DEAP. Juan Vladimir Cespedes Sánchez
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA
VIA : Ing. Miguel Ángel Guzmán Gonzales
JEFE DE FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD CIUDADANA
DE ; Arq. Rodrigo Terrazas Sejas
AUXILIAR 1 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE : Sr. Nelson Guzmán García
RESPONSABLE DE SERVICIOS BASICOS

REF : **INFORME DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCV**

Distinguida Secretaria:

Por medio de la presente, saludo a su autoridad muy cordialmente deseándole éxito en las labores que cotidianamente cumple, en beneficio de la población cochabambina.

En cumplimiento a Cite -PINF N.º 459/2019 de fecha 05 de julio del presente nos constituimos en la FEFCV para realizar una inspección y se determinó que no se resolverá el problema del alcantarillado con un arreglo temporal si no mas bien se debe realizar una nueva instalación con las siguientes características.

- Implementar sistema de drenaje pluvial
- Nuevas cámaras de inspección, tendido nueva tubería de desagüé sanitario

En este sentido solicito respetuosamente a su autoridad gestionar ante la Secretaria de Infraestructura la realización de los trabajos pertinentes, para cumplir con este objetivo se adjunta registro fotográfico y acta de inspección.

Es cuanto se remite, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente.

Sr. Nelson Guzman G
ENCARGADO SERVICIOS BÁSICOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Arq. Rodrigo Terrazas Sejas
Auxiliar 1
Dirección de Seguridad Ciudadana

ARCHIVO/DSC
Cc/JCS/MGG/NGG

0 0380

RECIBIDO
05 JUL

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba, 05 de julio del 2019
CITE – PINF Nº 459/19

A: Tcnl. D. Juan Bladimir Céspedes Sánchez
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

VIA: Dra. Jenny Rivero Terán
SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Dra. Carolina Orías Durán
DIRECTORA DE DIRECCION DE GÉNERO GENERACIONAL Y FAMILIA

DE: Dra. Irblan Erika Lizarazu Arce
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION A LA INFANCIA

REF.: SOLICITUD DE DESTRANCADO DE ALCANTARILLADO FELCCV

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, informo a su autoridad que el edificio donde actualmente funciona el Departamento de Promoción a la Infancia se comparte con 2 departamentos de la alcaldía en el primer patio, en el segundo patio se encuentra la FELCCV y en sus instalaciones funciona una cocina improvisada que no cuenta con instalación de plomería al alcantarillado. Esta falta de instalación género en fecha 13 de junio el alcantarillado rebalse por las aguas vertidas con desechos de comida en el desagüe que está ubicado en el tercer patio. Sin embargo, se hizo las gestiones correspondientes con Secretaria de Desarrollo Humano y el Departamento de Educación para lograr el destrancado del alcantarillado.

A la fecha este alcantarillado volvió a colapsar por la misma situación y solicitar mediante las instancias correspondientes se viabilice un presupuesto para la atención a favor de la FELCCV ya que el Departamento de Promoción a la Infancia no cuenta con recursos económicos para la atención del mismo.

Atentamente.

Dra. Irblan E. Lizarazu A.
JEFA DEPARTAMENTO
PROMOCION A LA INFANCIA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

C.c.: D.G.G.F.
Arch. Dpto. PATINF

COCHABAMBA

3

0 0379

ACTA DE INSPECCIÓN

En fecha 9 de julio de 2019 a horas 9:00 personal tecnico de la Dirección de Seguridad Ciudadana realiza la inspeccion en ambientes de la Felcv a objeto de verificar los problemas en el sistema de desagüe sanitario en la cual se verifico los siguientes puntos.

Desarrollo.-

Se verifico que las oficinas de la Felcv ubicada en la calle Baptista entre calle Colombia y calle ecuador no cuenta con un ambiente adecuado para cocina por lo que el personal vierte el agua residual de cocina en la coladera pluvial ubicada en el patio, en el que se encontro residuos de comida.


Tambien se pudo evidenciar que no existe una red de desagüe pluvial independiente por lo que desagüe pluvial y desagüe sanitario comparten la misma red y esta no esta funcionando correctamente porque la basura ingresa a la red de desagüe por la coladera o rejilla del desagüe pluvial en el patio.

Con lo que termino la inspección firmando todos los participantes.

Arq Rodrigo Terrazas
Dirección de Seguridad Ciudadana

Sr. Nelson Guzman G.
ENCARGADO SERVICIOS BÁSICOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE COCHABAMBA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
COCHABAMBA LA CIUDAD DE TODOS
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Bolivia







Colapso de alcantarilla en fecha 5 de julio por echar residuos al desagüe



Destrancado de alcantarilla en fecha 13 de junio del presente año

